

ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL. IGIELSKA
BR_instalacje elektryczne

Przedmiar robót - 6 E wlv Igły 2014 3

**Dz. 03 Wewnętrzne linie zasilające złącza kablowe i urządzenia technologiczne
poz. 3.4 Złącze kablowe nr 601**

1. W dziale nr. 03 w pkt. 3.4 - należy uwzględnić dodatkowo poz. – „montaż napędu bramy NB”

(ze złącza kablowego ZK nr. 601 w poz. 115 pokazane jest wyłącznie zasilanie napędu bramy kablem YKXS 5x16mm² bez montażu napędu)

<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. technicznej</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn.obm.</i>	<i>Ilość</i>
1	ST - 04	Montaż napędu bramy - kpl (siłownik, centrala, 2 kpl barier, lampa, zestaw 5 pilotów)	kpl	1

Adam Linda