

ERRATA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL. IGIELSKA
PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Na rysunku nr 56 - Pompownia odcieków PO w tabeli zestawieniowej wyposażenia pompowni w poz. nr 3 oraz w opisie technicznym w punkcie nr 14 Zestawienie projektowanych obiektów z wyposażeniem w tabeli zestawieniowej na stronie 84 poz. 3 wpisano następujące parametry pracy pomp $Q=113 \text{ m}^3/\text{h}$; $H=27\text{m}$.

Prawidłowy zapis dotyczący parametrów pracy pompy powinien brzmieć:

$Q \geq 157 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $H=12,9\text{m}$

$Q \geq 96 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $H=31,2\text{m}$ i sprawności 60%

$Q \geq 15 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $H=52,9\text{m}$