

Chojnice, dnia 14.05.2019 r.

HK-6000-1-1-2/19

### komunikat 1/19

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach

informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Chojnice zaopatrującego miejscowości: Chojnice, Funka, Chojniczki, Topole, Stary Młyn, Karolewo, Władysławek, Jarcewo, Czartołomie, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii w 22°C. Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. **Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.** Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

**Uwaga:** wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Chojnicach  
*Lucyna Nyks*