



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chojnicach**

Chojnice, dnia 20.05.2019 r.

HK-6000-1-1-2/19

Miejskie Wodociągi
Spółka z o.o.
Plac Piastowski 27 a
89-600 Chojnice

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 6, 8 i 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 k.p.a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.05.2019 r. (Sprawozdanie Nr 0279/2019, 0278/2019, 0271/2019, 0267/2019, 0280/2019, 0283/2019, 0268/2019, 0282/2019 z dnia 10.05.2019 r.)

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Chojnice

w związku z czym postanawia:

1. Zobowiązać, Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. Plac Piastowski 27 a 89-600 Chojnice do doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C) z wodociągu Chojnice do wymagań określonych w Załączniku nr 1 część C tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Poprawę jakości wody udokumentować sprawozdaniami z badań.
2. Zezwolić na warunkowe używanie wody do spożycia z wodociągu Chojnice, w tym dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz chorych ze znacznie obniżoną odpornością, po jej 2 minutowym przegotowaniu, którą bez gwałtownego schładzania należy pozostawić do ostudzenia,
3. Określić maksymalną dopuszczalną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w wodzie dostarczanej odbiorcom w okresie warunkowej przydatności na poziomie powyżej 300jtk/l ml.
4. Zobowiązać, Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. Plac Piastowski 27 a 89-600 Chojnice do niezwłocznego powiadomienia odbiorców o jakości wody o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Termin wykonania pkt 1 - do dnia **30.06.2019r**

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej dnia 07.05.2019 r. pobrano próbki wody z wodociągu Chojnice w punktach zgodności: kurek czerpalny w KPP, Chojnice ul. Warszawska 13 – sprawozdanie nr 0279/2019; kurek czerpalny w Zespole Szkół nr 7, Chojnice ul. Tuwima 2 – sprawozdanie nr 0278/2019; kurek czerpalny w sklepie, Chojnice ul. Przemysłowa 5 – sprawozdanie nr 0271/2019; kurek czerpalny Centrum Medyczne, Chojnice ul. Kościerska 9 – sprawozdanie nr 0267/2019; kurek czerpalny Hurtownia Hydraulik Chojnice ul. Subisława 17 – sprawozdanie nr 0280/2019; kurek czerpalny Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Chojnice ul. Gdańska 51 – sprawozdanie nr 0283/2019; kurek czerpalny Chojnice, ul. Wielewska 5 – sprawozdanie nr 0268/2019; kurek czerpalny oczyszczalnia ścieków, ul. Igielska – sprawozdanie nr 022/2019.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wymienionych punktów stwierdzono, że jakość wody nie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) z uwagi na wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C > 300 jtk/1ml. Wartość parametryczna w powyższym akcie prawnym została określona jako „bez nieprawidłowych zmian”. Natomiast w objaśnieniach do ww. tabeli ustawodawca zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w kranie u konsumenta nie przekraczała 200 jtk/1 ml.

W związku z powyższym w dniu 14.05.2019 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie jakości wody z urzędnika wodociągowego Chojnice. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach przekazał stronie komunikat o przydatności wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze, jednak wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Strona biorąca udział w postępowaniu administracyjnym przesłała dnia 20.05.2019 r. plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanych przez Burmistrza Miasta Chojnice (pismo NW-14/1874/2019/JT z dnia 20.05.2019 r.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia określając jednocześnie dopuszczalną wartość parametryczną dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie dostarczanej odbiorcom na poziomie powyżej 300 jtk/l ml oraz przychyłając się do wniosku strony z dnia 20.05.2019 r. określił termin doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia do dnia 30.06.2019 r.

Jednocześnie zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zobowiązano Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. Plac Piastowski 27 a 89-600 Chojnice do niezwłocznego przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.


Mając na względzie powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



państwowy powiatowy
inspektorat sanitarny
w Chojnicach
Lucyna Nyka

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Miejskie Wodociągi + komunikat 1/19
Spółka z o.o.
Plac Piastowski 27 a
89-600 Chojnice

II. Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Chojnice + komunikat 1/19
89-600 Chojnice
ul. Stary Rynek
2. Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
3. aa